



LEGENDA

- Porta tagliafuoco REI 120.
- Complesso antincendio UNI 45 da 1"1/2 completo di cassetta in lamiera, rubinetto idrante UNI 45, manichetta in nalon gommato internamente da mt. 20 e lancia permanentemente collegata con bocchello d. 12 mm.
- Estintore a polvere chimica da Kg 6, di tipo omologato dal Ministero dell' interno, appeso a parete
- Idrante soprasuolo DN 80 di tipo antigelo a due attacchi UNI 70, per la motopompa dei V.V.FF.
- Vie d'esodo
- Lunghezza percorso d'esodo
- Uscita di sicurezza (porta con dispositivo di apertura a spinta).
- Compartimento i esimo
- Copertura rete idrica esistente
- Copertura rete idrica di progetto
- Rivelatore di fumo.
- Locali gestiti dall'Università



**PROVINCIA RAVENNA**

SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCEDIO  
 DELL'I.T.G " C. MORIGIA" - I.T.A. " L. PERDISA SEDE DI VIA  
 DELL'AGRICOLTURA N. 5 - RAVENNA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO  
 Importo di progetto 530.000,00

**COMPARTIMENTAZIONI E VIE D'ESODO  
 PIANTA PIANO TERRA**

Presidente Michele de Pascale	Consigliere con Delega all'edilizia scolastica: Maria Luisa Martinez	Segretario Generale: Dott. Paolo Neri
Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile		Responsabile del Servizio: Arch. Giovanna Garzanti

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Arch. Giovanna Garzanti	Documento Firmato digitalmente.....
PROGETTISTA COORDINATORE	Ing. Calogera Tiziana Napoli	.....
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	Ing. Calogera Tiziana Napoli	.....
PROGETTISTA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	Studio Associato Ne.Ma	Documento Firmato digitalmente.....
PROGETTISTA ANTINCENDIO	Ing. David Negrini	.....
PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI	Ing. Annalisa Bollettino	.....
COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE	Ing. Simone Pivi	.....
	Geom. Franco Tocco	.....

Elaborato num. <b>VVF 01</b>	Revisione <b>00</b>	Data MAGGIO 2021	Scala: 1 : 200	Nome File: VVF_01_PT.pdf
---------------------------------	------------------------	---------------------	-------------------	-----------------------------