



LEGENDA

- Porta tagliafuoco REI 120.
- Complexo antincendio UNI 45 da 1"1/2 completo di cassetta in lamiera , rubinetto idrante UNI 45, manichetta in naion gommato internamente da mt. 20 e lancia permanentemente collegata con bocchello d. 12 mm.
- Estintore a polvere chimica da Kg 6, di tipo omologato dal Ministero dell' interno, appeso a parete
- Idrante soprasuola DN 80 di tipo antigelo a due attacchi UNI 70, per la motopompa dei VV.FF.
- Vie d'esodo
- Lunghezza percorso d'esodo
- Uscita di sicurezza (porta con dispositivo di apertura a spinta).
- Compartimento i esimo
- Copertura rete idrica esistente
- Copertura rete idrica di progetto
- Rivelatore di fumo.



PROVINCIA RAVENNA
 SETTORE LAVORI PUBBLICI
 Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO
 DELL'I.T.G " C. MORIGIA" - I.T.A. " L. PERDISA SEDE DI VIA
 DELL'AGRICOLTURA N. 5 - RAVENNA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
 Importo di progetto 530.000,00

RETE IDRICA ANTINCENDIO

Presidente Michele de Pascale	Consigliere con Delega all'edilizia scolastica: Maria Luisa Martinez	Segretario Generale: Dott. Paolo Neri
Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile		Responsabile del Servizio: Arch. Giovanna Garzanti

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Arch. Giovanna Garzanti	Documento Firmato digitalmente
PROGETTISTA COORDINATORE	Ing. Calogera Tiziana Napoli
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	Ing. Calogera Tiziana Napoli
PROGETTISTA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	Studio Associato Ne Ma	Documento Firmato digitalmente
PROGETTISTA ANTINCENDIO	Ing. David Negrini
PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI	Ing. Simone Pivi
COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE	Ing. Annalisa Bollettino
	Geom. Franco Tocco

Elaborato num. VVF 04	Revisione 00	Data MAGGIO 2021	Scala: 1 : 1.000	Nome File: VVF_04_RI.pdf
---------------------------------	------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------