


LEGENDA SIMBOLI	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	IDRANTE UNI 45 DA SPOSTARE
	IDRANTE UNI 45 ESISTENTE
	IDRANTE UNI 45 DI NUOVA FORNITURA
	IDRANTE A COLONNA UNI 70 ESISTENTE
	ATTACCO AUTOPOMPA UNI 70 ESISTENTE
	ATTACCO AUTOPOMPA UNI 70 ESISTENTE
	NUOVO TUBO PE 100 PN 12,5 INTERRATO
	TUBO PE 100 PN 12,5 INTERRATO ESISTENTE
	NUOVO TUBO IN ACCIAIO ZN UNI 1255
	TUBO IN ACCIAIO ZN UNI 1255 ESISTENTE
	VALVOLE ESISTENTI CONFORMI ALLA UNI 11443
	VALVOLE INTERCETTAZIONE DI NUOVA INSTALLAZIONE CONFORMI ALLA UNI 11443
	VALVOLA DI RITEGNO PER RETE IDRICA ANTINCENDIO
	CONTATORE ANTINCENDIO
	COLONNA MONTANTE A SALIRE
	COLONNA MONTANTE A SCENDERE
	POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS CON CHIUSINO CARRABILE



Dimensione minima dei sostegni

DN	Minima sezione netta dei sostegni mm ²	Spessore minimo ¹⁾ del sostegni mm	Dimensioni bare filettate dei sostegni mm
Fino a 50	15	2,5	M 8
Tra DN 50 e DN 100	25	2,5	M 10
Tra DN 100 e DN 150	35	2,5	M 12
Tra DN 150 e DN 200	65	2,5	M 16
Tra DN 200 e DN 250	75	2,5	M 20

1) Per sostegni a collare: 1,5 mm.

Provincia di Ravenna Settore Lavori Pubblici
U.O. Sicurezza, Patrimonio ed Edilizia Scolastica

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "N. BALDINI"
VIA G. MARCONI n°2 - RAVENNA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA, IMPIANTISTICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Presidente: Sig. Michele de Pascalis	Consigliere con delega all'Edilizia Scolastica: Sig.ra Maria Luisa Morinuzzi
Direttore responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobbe	Responsabile dell'U.O.: Arch. Giovanni Garzanti

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Giovanna Garzanti Documento firmato digitalmente

PROGETTISTA COORDINATORE: Ing. Marco Cori Firmato

COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZ.: Arch. Giovanna Garzanti Documento firmato digitalmente

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE: Ing. Tiziana Napoli, Ing. I. Bollettino Annalisa, P. Andrea Bezzi, Arch. Giovanni Pizzi Firmato

PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE: Geom. Paolo Casadio, Ing. Marco Cori Firmato

PROGETTISTA OPERE IMP. ELETTRICHE: Ing. Patrizio Benetti

PROGETTISTA IMPIANTO IDRICO-ANTINC.: Studio Energo - Ing. Davide Giovannelli, Ing. Fabio Mondini Documento firmato digitalmente

ELABORAZIONE GRAFICA: Geom. Franco Tocco, Geom. Sara Vergallo

RILEVI: Ing. I. Bollettino Annalisa, Geom. Franco Tocco, Geom. Sara Vergallo

0	EMMISSIONE	P.B.	P.B.	P.B.	22/12/2017
Rev.	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato	Data

TITOLO ELABORATO:

**IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
PIANTA PRIMO PIANO**

Elaborato n°:	Revisione:	Data:	Scala:	Nota del:
PI/02	0	22/12/2017	1:200	