PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
"OLIVETTI-CALLEGARI"
SEDE DI VIA UMAGO n°18 - RAVENNA

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, EDILIZIA, AMBIENTALE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO, FINALIZZATI ALL' ACCORPAMENTO IN UNA UNICA SEDE DELL' ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE OLIVETTI-CALLEGARI" DI VIA UMAGO, 18 - RAVENNA

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Presidente:Sig. Michele de Pascale	Consigliere con delega all'Edilizia Scolastica:Sig.ra Maria Luisa Martinez
Dirigente responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile	Responsabile dell' U.O.: Arch.Giovanna Garzanti

Firme:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	Ing. Paolo Nobile	Firmato digitalmente
PROGETTISTA COORDINATORE:	Ing. Marco Conti	Firmato
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE:	Ing. Marco Conti	Firmato
PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI:	Raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da Studio Breda-Patrizi-Zandonà (capogruppo) di Padova, Studio Tecna di Ing. Pieluigi Cristaldi (mandante) di Padova, Ing. Michele Sanvido di Teolo (PD) (mandante)	Firmato
PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI:	Ing. Simone Pivi, Cesena (FC)	Firmato
PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI:	P.i. Gabriele Casadei, Ravenna	Firmato
PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE:	Ing. Marco Conti, Geom. Antonio Mancini	Firmato
COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE:	P.i. Andrea Bezzi, Ing. Tiziana Napoli Ing. Annalisa Bollettino, Geom. Franco Tocco, Fulvio Baldini	Firmato
ELABORAZIONE GRAFICA:	Geom. Franco Tocco, Geom. Sara Vergallo	Firmato

Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:
0	EMISSIONE	F.T, S.V.	M.C.	P.N.	12/06/2019

TITOLO ELABORATO:

IMPIANTI ELETTRICI ORDINARI

PIANO INTERRATO E TERRA

Elaborato num:	Revisione:	Data:	Scala:	Nome file:
1410.IE.64	0	12/06/2019	1/100	1410.IE.64.01_PLT P0_Fase B2_IE.dwg

- LE DESCRIZIONI RIPORTATI IN PIANTA HANNO VALIDITA' SOLO PER IL POSIZIONAMENTO DI PARTE DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E NON PER GLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

LEGENDA

- 2x18W — PLAFONE LED TIPO 3F Filippi 03F LED 2x18W L1250 o equivalente 03F LED 2x18W L=1250
- 2x24W — PLAFONE LED TIPO 3F Filippi 12502 03F LED 2x24W L1250 o equivalente
- 2x28W — PLAFONE FLUORESCENTE T5 TIPO 3F Filippi cod. 13165 o equivalente 3F Travetta GR 2x28-54 T5 HF 2MG AMPIA (54W)
- 2x...W — PLAFONE ESISTENTE RIMONTATO IN ALTRA POSIZIONE
- 2x30W — LAMPADE LED TIPO 3F Filippi 12607 o equivalente FIL 180 LED 2x30W 2US L=1590
- TIPO 1: 3F LINDA LED 1x24W L1270 cod.58583 o equivalente
- TIPO 2: 3F LINDA LED 1x30W L1570 cod.58605 o equivalente
- TIPO 3: 3F LINDA LED 2x30W L1570 cod.58618 o equivalente
- TIPO 4: 3F LINDA LED TRASPARENTE 1x24W L1270 cod.58808 o equivalente CON GABBIA DI PROTEZIONE ACC. ZINC. cod.A0455
- 3x10W — 3F FILIPPI L323x10W LED 2S 596x596, cod. 28826 o equivalente
- 3F FILIPPI BARRALUCE L 1+1x30W LED OP 5P L2932 cod. 269356 o equivalente
- PLAFONE LED A PARETE 1x11W IP55 COLORE BIANCO 4000°K TIPO PRISMA DROP 22 11W SMD o equivalente
- EM xx — LAMPADA DI EMERGENZA LED NP - 400/600/1000 lm - 1h SCHNEIDER EXIWAY SMARTLED o equivalente

LEGENDA

- QUADRO ELETTRICO
- BANDELLA METALLICA DI MESSA A TERRA FISSATA A PARETE
- TUBAZIONE METALLICA
- CANALINA METALLICA
- TUBAZIONE TERMOPLASTICA
- CANALINA TERMOPLASTICA
- PASSERELLA
- BLINDOSBARRA
- PUNTO ALLACCIO FM
- SCATOLA DI DERIVAZIONE IMPIANTO ELETTRICO
- SCATOLA DI DERIVAZIONE A SCOMPARTI
- SCATOLA DI DERIVAZIONE PRINCIPALE IMPIANTI F.M. E LUCE
- PULSANTE DI SGANCIO D'EMERGENZA
- INTERRUTTORE
- DEVIATORE
- INTERRUTTORE BIPOLARE
- PULSANTE
- PLAFONIERA RIFASATA, EQUIPAGGIATA CON TUBI FLUORESCENTI
- PLAFONIERA RIFASATA ADPE ex, EQUIPAGGIATA CON TUBI FLUORESCENTI
- PLAFONIERA CON LAMPADA AD INCANDESCENZA
- FUSIBILE 10A DA FRUTTO
- PRESA BIPASSO 10/16A 2P+T
- PRESA UNEL 10/16A 2P+T
- N — NUOVO COMPONENTE DA INSTALLARE
- PRESA CEE17 INTERBLOCCATA In=2X16A+T
- PRESA CEE17 INTERBLOCCATA In=3X16A+T
- PRESA CEE17 INTERBLOCCATA In=3X32A+T
- PRESA CEE17 INTERBLOCCATA In=2X32A+T
- PRESA CEE17 INTERBLOCCATA In=3X63A+T
- PRESA CEE17 24 V CON TRASFORMATORE
- PROLUNGA AVVOLGIBILE
- PROIETTORE A PARETE EQUIPAGGIATO CON LAMPADA S.A.P. P=70W
- AEROTERMO
- TERMOSTATO AMBIENTE
- GRUPPO PRESE CEE17 INTERBLOCCATE 1- In=2X16A+T 1- In=3X16A+T 1- PRESA A 24 V
- GRUPPO PRESE CEE17 INTERBLOCCATE 1- In=2X16A+T 1- In=3X16A+T 1- In=3X32A+T 1- PRESA A 24 V
- OROLOGIO
- SENSORE INFRAROSSO IMPIANTO ANTINTRUSIONE
- A.F. — CONCENTRATORE IMPIANTO DI ALLARME
- PORTA TAGLIAFUOCO CON CONGEGNO DI AUTOCHIUSURA

LEGENDA



- PER IL POSIZIONAMENTO DEGLI APPARATI ELETTRICI, OCCORRE PROCEDERE A SEGUITO DI INDICAZIONE DEGLI ARREDI DA PARTE DELLA DL